Общий	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Шаровой кран JIP Standard WW/Ду65/Ру16/Tmax150 сталь с/с	JIP-WW		Данфосс	шт.	2		
2	Термометр 0..160°С, Ø80мм				шт.	2		
3	Манометр TM510, 0..16бар, 100мм, G1/2				шт.	4		
4	Кран под манометр Dy15/Py25/Tmax150				шт.	4		
5	Грязевик DN65 PN16 Cm20 RAL 7016 сталь ф/ф	TC-569			шт.	1		
6	Воздушник X1666/Dy15/Py63/Tmax200 нерж. сталь р/р	X1666		Данфосс	шт.	1		
7	Спускник X1666/Dy20/Py63/Tmax200 нерж. сталь р/р	X1666		Данфосс	шт.	1		
8	Фильтр FVF-Standard/Dy65/Py16/Tmax150 сталь с/с	FVF-Standard		Данфосс	шт.	1		
9	Щит УУТЭ				шт.	1		
10	Кран шаровой Ду15/Ру16/Tmax180 сталь с/с	КШП		Данфосс	шт.	2		Воздушник
11	Кран шаровой Ду25/Ру16/Tmax180 сталь с/с	КШП		Данфосс	шт.	2		Спускник
12	Проставка под узел учета Dy65, L=1300				шт.	2		

Учитывая возможный значительный период времени с момента проектирования БТП до его изготовления, «ООО «Данфосс» оставляет за собой право при изготовлении БТП менять компоненты при изменении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства БТП, а также с учетом наличия оборудования на складе.Технические характеристики БТП, объем комплектации и срок службы остаются неизменными.

Изм.	Кол.уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					

Спецификация

Стандартный узел ввода серии

УВ-С-065-С-V3

Стадия	Лист	Листов